



INVENTER

Rychlý návod ovládání

Odtahový ventilátor Taris



1002-0063
1002-0064
1002-0065
1002-0066
1002-0067
1002-0068

1002-0069
1002-0070
1002-0071
1002-0072
1002-0073
1002-0074




www.inventer.cz

Obsah

1 Ovládací a zobrazovací prvky	3
2 Navigace v menu a používání tlačítek	4
Zapnutí displeje	4
Vypnutí displeje	4
Nastavení automatického vypnutí displeje	4
3 Nastavení automatických cyklů odtahu	7
4 Zapnutí nebo vypnutí komfortního režimu	8
5 Nastavení zapnutí zpoždění	9
Zapnutí nebo vypnutí časového zpoždění	9
Nastavení doby časového zpoždění	9
6 Nastavení zapnutí časového doběhu	10
Zapnutí nebo vypnutí časového doběhu	10
Nastavení doby časového doběhu	10
Nastavení doby časového doběhu se senzorem	11
7 Nastavení vlhkostního senzoru	12
Zapnutí nebo vypnutí funkce rychlého odtahu	12
Zapnutí nebo vypnutí mezní hodnoty	12
Nastavení mezní hodnoty vlhkosti	13
8 Nastavení senzoru kvality vzduchu	14
Zapnutí nebo vypnutí senzoru kvality vzduchu	14
Nastavení mezní hodnoty senzoru kvality vzduchu	14
9 Nastavení objemu průtoku vzduchu	15

1 Ovládání a zobrazovací prvky



Číslo	Označení	Funkce
1	LED „výměna filtru“	Rozsvítí se, když má být provedena výměna filtru.
2	Tlačítko „potvrzení výměny filtru“	Stisknutím potvrdíte, že byla provedena výměna filtru.
3	Displej	Zobrazuje aktuálně navolenou funkci a odpovídající hodnoty.
4	Tlačítko +	Stisknutím zvýšíte hodnotu vybrané funkce, nebo se posunete do dalšího podmenu.
5	Tlačítko -	Stisknutím snížíte hodnotu vybrané funkce, nebo se posunete zpět v podmenu.
6	Tlačítko „Mode“	Stisknutím vyberete další funkci.

2 Navigace v menu a používání tlačítek

Displej (3) můžete zapnout nebo vypnout, nebo můžete nastavit čas automatického vypnutí displeje. Ovládání menu probíhá pomocí tlačítka MODE (6), jeho stisknutím se přepínají jednotlivé funkce odtahového ventilátoru.

Zapnutí displeje

Stiskněte tlačítko MODE (6).



Vypnutí displeje

1. Stiskněte opakovaně tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) neobjeví „END“.
2. Poté stiskněte tlačítko + (4) nebo – (5).

Nastavení automatického vypnutí displeje



1. Stiskněte opakovaně tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) neobjeví hodnoty „dt1“ a „dt5“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) vyberte požadovaný čas automatického vypnutí 1 minuta nebo 5 minut. Výchozí nastavení je 1 minuta.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

Přehled struktury menu



*výchozí nastavené hodnoty

Přehled struktury menu



* výchozí nastavení
 funkce se senzorem
 přístroje s max. průtokem = 100 m³/h

3 Nastavení automatických odtahu

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) nezobrazí na první pozici hodnota „A“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - A-0: automatické cykly odtahu jsou vypnuty (výchozí nastavení)
 - A-2: automatické cykly odtahu jsou zapnuty: 2 h základní zatížení / 15 minut plné zatížení
 - A-4: automatické cykly odtahu jsou zapnuty: 4 h základní zatížení / 30 minut plné zatížení
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

4 Zapnutí a vypnutí komfortního režimu

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) nezobrazí na první pozici hodnota „C“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - c-n: komfortní režim je vypnutý / deaktivovaný (výchozí nastavení)
 - c-y: komfortní režim je zapnutý / aktivovaný
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

5 Nastavení zpoždění zapnutí

Umožňuje zapnout nebo vypnout zpoždění zapnutí a nastavit dobu trvání zpoždění zapnutí.

Zapnutí nebo vypnutí zpoždění zapnutí

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) neobjeví hodnoty „d-n“ a „d-y“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - d-n: zpoždění zapnutí je vypnuté / deaktivované (výchozí nastavení)
 - d-y: zpoždění zapnutí je zapnuté / aktivované
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

Nastavení doby trvání zpoždění zapnutí

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) neobjeví hodnoty „d 1“ a „d 5“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte dobu trvání zpoždění zapnutí mezi 1 a 5 minutami. Výchozí nastavení jsou 3 minuty.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

6 Nastavení časového doběhu

Umožňuje zapnout nebo vypnout časový doběh a nastavit dobu trvání časového doběhu. Při použití přístroje se senzorem je umožněno následné nastavení trvání časového doběhu po aktivaci přístroje pomocí senzoru.

Zapnutí nebo vypnutí časového doběhu

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) neobjeví hodnoty „o-n“ a „o-y“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - o-n: časový doběh je vypnutý / deaktivovaný (výchozí nastavení)
 - o-y: časový doběh je zapnutý / aktivovaný
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

Nastavení doby trvání časového doběhu

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) neobjeví hodnoty „o 3“ a „o30“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte dobu trvání časového doběhu mezi 3 a 30 minut. Výchozí nastavení je 15 minut.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

Nastavení doby trvání časového doběhu u přístroje se senzorem

Při nastavení trvání časového doběhu u přístroje se senzorem postupujte následujícím způsobem

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) nezobrazí na první pozici hodnota „S“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - S15: časový doběh aktivovaný senzorem trvá 15 minut (výchozí nastavení)
 - o-y: časový doběh aktivovaný senzorem trvá 30 minut
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

7 Nastavení vlhkostního senzoru

Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci rychlého odtahu při překročení limitu vzdušné vlhkosti a zapnout či vypnout překročení mezní hodnoty a dále nastavit mezní hodnotu vlhkosti.

Zapnutí nebo funkce rychlého odtahu

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) nezobrazí na první pozici hodnota „r“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - r-n: funkce rychlého odtahu je vypnuta / deaktivována (výchozí nastavení)
 - r-y: funkce rychlého odtahu je vypnuta / deaktivována
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

Zapnutí nebo vypnutí mezní hodnoty pro vlhkost

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) nezobrazí na první pozici hodnota „t“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - t-n: mezní hodnota pro vlhkost je vypnuta / deaktivována (výchozí nastavení)
 - t-y: mezní hodnota pro vlhkost je vypnuta / deaktivována
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

Nastavení mezní hodnoty vlhkosti

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) nezobrazí na první pozici hodnota „h“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte mezní hodnotu vlhkosti mezi 60 % a 90 %. Výchozí nastavení je 70 %.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

8 Nastavení senzoru kvality vzduchu

Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci hlídání kvality vzduchu a dále nastavit mezní hodnotu pro sepnutí odtahu.

Zapnutí nebo vypnutí senzoru kvality vzduchu

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) neobjeví hodnoty „u-n“ a „u-y“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - u-n: senzor kvality vzduchu je vypnutý / deaktivovaný (výchozí nastavení)
 - u-y: senzor kvality vzduchu je zapnutý / aktivovaný
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

Nastavení mezní hodnoty senzoru kvality vzduchu

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) neobjeví hodnoty „u 3“ a „u 5“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte mezní hodnotu kvality vzduchu pro aktivaci sepnutí mezi 3 a 5. Výchozí hodnota je 3.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.

9 Nastavení objemu průtoku vzduchu

U ventilátorů s maximálním průtokem vzduchu 100 m³/h (číslo produktu 1002-0071 až 1002-0074) je umožněno nastavit průtok vzduchu tak, aby bylo dosaženo při plném zatížení vámi požadovaného objemu průtoku vzduchu.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (6) tak dlouho, dokud se na displeji (3) nezobrazí na první pozici hodnota „P“.
2. Pomocí tlačítek + (4) nebo – (5) si vyberte z následujících možností:
 - P-n: při plném zatížení má ventilátor objem průtoku vzduchu 60 m³/h (výchozí nastavení)
 - P-y: při plném zatížení má ventilátor objem průtoku vzduchu 100 m³/h
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (6), který potvrdíte výběr hodnoty a přejdete k dalším bodům nastavení.



Dieses Dokument ist nur in Verbindung mit der Original-Gebrauchsanleitung der inVENTer-Lüftungsgeräte gültig. Lesen

Sie sich die Originalanleitung gut durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. | **This documentation is only valid in conjunction with the inVENTer ventilation system's original instructions.** Carefully read the original documentation before beginning your work and observe all safety and warning instructions. | **Dit document is alleen geldig in combinatie met de originele gebruiksaanwijzing van de inVENTer ventilatie-units.** Lees de originele instructies aandachtig door, volg de veiligheidsinstructies en neem de waarschuwingen in acht. | **Questo documento è valide solo in combinazione con il Istruzioni d'uso originali dell'unità di ventilazione inVENTer.** Leggere attentamente le istruzioni originali e osservare le istruzioni di sicurezza. | **Ce document est valide uniquement en conjonction avec les instructions d'origine du système de ventilation inVENTer.** Prière de lire attentivement les instructions d'origine et observez les consignes de sécurité. | **Tento dokument je platný pouze ve spojení s původním návodem pro použití větracích jednotek inVENTer.** Přečtěte si pozorně originální návod na použití a dodržujte bezpečnostní pokyny. | **Esta documentación solo es válida junto con las instrucciones originales del sistema de ventilación inVENTer.** Lea atentamente la documentación original antes de comenzar su trabajo y observe todas las instrucciones de seguridad. | 이 기록 문서는 인벤터 환기 시스템의 오리지널 지침서와 연관되어서만 유효 합니다. 작업을 시작하기 전에 오리지널 기록 문서를 주의 깊게 읽어 주시고 모든 안전과 경고 지침을 준수 하여 주시기 바랍니다.

inVENTer GmbH

Ortsstraße 4a

D-07751 Löberschütz

<https://www.inventer.de>

1.0 – 05/2024

Artikel-Nr.: 5011-0012



Download
Manual

